

弊社製品をご利用のお客様

旭有機材株式会社
管材システム事業部
CS 品質部

弊社製品の食品衛生法（ポジティブリスト制度）への適合確認状況

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

「弊社製品のポジティブリスト制度の適合確認状況」に関しまして、以下のとおり適合確認結果をご報告いたします。

敬具

記

1. 改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)について

2020 年 6 月 1 日より改正食品衛生法が施行されました。これにより、食品用器具・容器包装においては、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト(PL)制度が導入されています。また、2025 年 5 月 31 日には経過措置期間(5 年間)が終了し、2025 年 6 月 1 日より本格運用が開始されています。

2. 弊社製品のポジティブリスト制度への適合状況について

弊社製品のうち以下の製品群は、接液部がポジティブリスト(PL)に収載された原料のみで構成されていることを確認しています。(2025 年 10 月現在)

- ・バルブ U-PVC、PP、PVDF 製（一部の製品及び仕様は除く）
- ・パイプ 超純 PVC、PP(仕入品は除く)
- ・継手・フランジ 超純 PVC、PP(仕入品は除く)

※詳細は次頁の「P L 適合確認状況」をご確認ください

◆ご注意事項

※一部の製品及び仕様は、内部接液部に使用される部材によって不適合となる場合がございます。

※弊社製品は、広く工業用途に用いられることを目的とした製品であり、食品用器具・容器包装用として製造したものではありません。そのため、改正食品衛生法に定める製造管理及び営業届出を行って製造されたものではありません。

PL適合確認状況（2025年10月現在）

弊社製品において、接液部がPLへ収載されている原材料で構成されたものは以下の通りとなります。

※ PL制度に適合した製品であっても使用可否は個別に検討が必要となります。

法令や使用条件に適合するかどうかの最終判断はお客様で実施いただきますようお願いいたします。

■バルブ

製品名	型式	接液部材質	サイズ	備考
ボール	21 α 型/21型	U-PVC/PP/PVDF	6～100mm	
	23型			
	コンパクト/27型			
	ラブコック			
ダイヤフラム	14型/15型/72型	U-PVC/PP/PVDF	15～250mm	EL仕様は除く
バタフライ	57型/56型/75型/LUG	U-PVC/PP/PVDF	40～600mm	
スイングチェック	—	PP/PVDF	15～200mm	EL仕様、 シール材質 PTFE/PFA仕様は除く
ボールチェック	—	U-PVC/PP/PVDF	15～100mm	
ボールフット	—	U-PVC/PP/PVDF	15～100mm	
ゲージバルブ	—	U-PVC/PP	20～25mm	
Y形ストレーナー	—	U-PVC(U-PVCメッシュ仕様)	15～100mm	50、60メッシュ仕様、 ドレン受口仕様は除く

注1、バルブの型式によって、サイズ・材質・接続方式の品揃えが異なります。詳細はカタログや技術資料などをご確認ください。

注2、ボールバルブ、ダイヤフラムバルブ、バタフライバルブは、自動バルブ（エア式、電動式）を含みます。

■パイプ・継手・フランジ

製品名	型式	接液部材質	サイズ	備考
パイプ	超純パイプ	U-PVC	13～300mm	
	PPパイプ	PP	15～200mm	仕入品は除く
継手	超純継手（エルボ/ソケット/チーズ他）	U-PVC	13～300mm	
	PP継手	PP	15～200mm	仕入品は除く
	伸縮継手	U-PVC	20～100mm	
	プレハブジョイント	U-PVC	13～100mm	
	プレハブジョイント（PVC-PP接続用）	U-PVC/PP	15～50mm	
フランジ	TS/溶接/板フランジ	U-PVC/PP	13～350mm	
パッキング	全面（被覆パッキング）	PTFE/PVDF	15～300mm	
AV接着剤	32/52/62/88/90	—	—	

注1、継手やフランジの種類によって、サイズ・材質・接続方式の品揃えが異なります。詳細はカタログや技術資料などをご確認ください。

以上