

凍結による破損に注意

事例写真




原因


- バルブ内の流体が凍結し、体積が膨張したため

対策

- 特に**寒冷地**や**屋外の露出配管**では、管内の流体が凍結しないように以下のような対策をとってください。
 - ※パイプラインやバルブに保温材を巻き流体が凍結しないようにする。
 - ※常に流体が流れる状態にする。
 - ※内部の水を取り除いておく。



ボールバルブのお役立ち品で、**延長ステムタイプ**のお取り扱いもあります。延長寸法は標準で40mm, 最大で100mmまで対応可能です。
※自在型バルブのみ対応可、27型コンパクトボールには対応しておりませんのでご注意ください。



保温カバーをご利用ください。

