



寸法表

単位: mm

呼び径	D (外径)		t		L		1mあたりの重量 (参考) (kg/m)	
	基準 寸法	外径の許容差		厚さ		長さ		
		最大 最小	平均	基準 寸法	許容差	基準 寸法		許容差
13mm	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	4000	+30 -10	0.174
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3			0.256
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3			0.310
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3			0.448
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3			0.542
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3			0.791
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	4000 又は 5000		1.122
65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4			1.445
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4			2.202
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5			3.409
125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5			4.464
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6			6.701

JIS K 6742

水道用硬質塩化ビニル管		U-PVC			
部番	名称	個数	材質	備考	
作図	岩切まゆみ	旭有機材株式会社			
検図	河野宏幸				
承認	甲正健二				
2021年3月10日		AVビニルパイプ 水道用硬質塩化ビニル管 (VPW) 13mm ~ 150mm		図面 名称	
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図 番	PT-60024JJ	