



寸法表

単位: mm

| 呼び径 | | Z ₁ | Z ₂ | Z ₃ | L ₁ | L ₂ | L ₃ |
|---------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50×40 ^{mm} | 2×1½" | 8 | 62 | 70 | 33 | 87 | 92 |
| 65×40 | 2½×1½ | -1 | 72 | 82 | 34 | 107 | 104 |
| 65×50 | 2½×2 | 8 | 80 | 88 | 43 | 115 | 113 |
| 75×40 | 3×1½ | -6 | 78 | 92 | 34 | 118 | 114 |
| 75×50 | 3×2 | 3 | 86 | 98 | 43 | 126 | 123 |
| 75×65 | 3×2½ | 14 | 98 | 106 | 54 | 138 | 141 |
| 100×40 | 4×1½ | -14 | 96 | 112 | 36 | 146 | 134 |
| 100×50 | 4×2 | -8 | 98 | 118 | 42 | 148 | 143 |
| 100×65 | 4×2½ | 3 | 110 | 125 | 53 | 160 | 160 |
| 100×75 | 4×3 | 19 | 118 | 132 | 69 | 168 | 172 |
| 125×100 | 5×4 | 19 | 150 | 171 | 84 | 215 | 221 |
| 150×100 | 6×4 | 6 | 165 | 185 | 86 | 245 | 235 |

注記 1. Z₁、Z₂及びZ₃の許容差は、±2mmとする。
2. L₁、L₂のL₃は、基準寸法を示す。

JIS K 6739

| | | | | |
|-------------|------|-----------------|------------------------|----|
| 径違い45°Y (Y) | | U-PVC | | |
| 部番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
| 作図 | 向山京子 | 旭有機材株式会社 | | |
| 検図 | 岩本岳史 | | | |
| 承認 | 興梶英祐 | | | |
| 2017年6月21日 | | 図面名称 | AV DV継手 径違い45°Y (Y) | |
| 尺度 | ~ | | | |
| 個別引合 No. | | | | |
| 納入先 | | 図番 | FI-60050JJ | ② |